

ООО «ЭлитаПлюс»

Юридический адрес: 665832 г. Ангарск 6 м/н, дом 21, кв. 14. тел. 8(3955) 686-110
ОГРН 108380100049 ИНН: 3801093764 КПП: 380101001 Расчётный счёт 40702810618310002619

Реквизиты банка:

Байкальский Банк Сбербанка РФ г. Иркутск 665835 г. Ангарск, 7 м/н, дом 25, а/я 2069
Кор/счёт 3010181090000000607 БИК 042520607 ОГРН банка 1027700132195 ИНН банка 7707083893, КПП 380101001

АКТ О НЕИСПРАВНОСТИ

от «07» мая 2015 г

Состав комиссии:

- директор ООО «ЭлитаПлюс» - Черных Ярослав Сергеевич,
- технический директор ООО «ЭлитаПлюс» - Панков Василий Юрьевич,
- директор МБОУ «СОШ № 15» Меньшов Виктор Иванович.

Заказчик: г. Ангарск, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение в лице директора МБОУ «СОШ № 15» Меньшова Виктора Ивановича.

Исполнитель: г. Ангарск, ООО «ЭлитаПлюс», директор Черных Ярослав Сергеевич.

Описание неисправности: При осмотре помещения бассейна в здании МБОУ «СОШ № 15», обнаружена утечка теплоносителя из системы обогрева бетонного пола, в виду коррозии трубопровода, что привело к перерасходу тепловой энергии в объеме 4 кубических тонн в час.

Заключение: Для устранения аварийной ситуации в здании МБОУ «СОШ № 15», требуется вскрытие кафельного пола, для замены обогрева пола в помещении бассейна.

Директор ООО «ЭлитаПлюс» _____

Технический директор ООО «ЭлитаПлюс» _____

Директор МБОУ «СОШ № 15» _____



Я.С. Черных,

В. Ю. Панков,

В. И. Меньшов