

Иркутская область  
Ангарский городской округ

МБОУ «Средняя  
общеобразовательная  
школа № 15»


665831, Иркутская обл., г. Ангарск,  
микрорайон 6 «а», дом 16 (а/я 3518)  
т.8(3955)51-86-77, 51-66-35  
№ 22/1 от 04.09.2017

Начальнику Управления  
образования ААГО  
Лысак Л.И.

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок исполнения по предписанию	Срок выполнения
1	Обеспечить гардеробные помещения ячейками для обуви в соответствии с требованиями п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10. Исключить в классах начального звена хранение верхней одежды в соответствии с требованиями п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.	До 15.09.2017	Выполнено
2	Обеспечить оборудование светопроемов учебных помещений № 1-1, 2-12, 2-20 регулируемые солнцезащитными устройствами, в кабинетах № 1-6, 2-13 штор не ниже уровня подоконника в соответствии с требованиями п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.	До 15.09.2017	Выполнено
3	Обеспечить в кабинетах № 3-13, 3-2, 2-21, 2-8, 2-13 исправность светильников и своевременную замену вышедших из строя источников света в соответствии с требованиями п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.	До 15.09.2017	Выполнено
4	Обеспечить в классах № 1-16 классные доски местным освещением - софитом в соответствии с требованиями п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.	До 15.09.2017	Выполнено
5	Обеспечить наполняемость классов учащимися в соответствии с требованиями п. 4.9, 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.	До 15.09.2017	Выполнено
6	Обеспечить классы № 1-1, 1-6, 2-3, 2-2, 2-1, 2-5, 2-4, 2-7, 2-6 ученическими столами с регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с требованиями п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.	До 15.09.2017	Выполнено в каб. 1-1, 2-1, 2-5, 2-2, 2-6 В кабинетах 1-6, 2-3, 2-4, 2-7 будет выполнено до 01.09.2018года.
7	Оборудовать кабинеты информатики № 3-9, 3-10 рабочими стульями в соответствии с п.п. 9.6, 9.7 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.	До 15.09.2017	Выполнено
8	Оборудовать кабинеты физики и химии ученическими столами в соответствии с требованиями п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.	До 15.09.2017	Выполнено
9	Обеспечить оснащение стоматологического кабинета медицинской мебелью (столом, стульями) в соответствии с требованиями п. 8.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	До 15.09.2017	Выполнено
10	Обеспечить раздельное хранение домашней и рабочей одежды медицинского работника стоматологического кабинета в соответствии с требованиями п. 15.1.1 СанПиН 2.1.3.2630-10.	До 15.09.2017	Выполнено
11	Обеспечить в стоматологическом кабинете раковину для мытья рук локтевым смесителем в соответствии с требованиями п. 5.6 главы 1, п.4.4	До 15.09.2017	Выполнено

	главы 5 СанПиН 2.1.3.2630-10.		
12	Обеспечить восстановление целостности внутренней отделки стен, потолков и полов учебных помещений: потолка в учебных кабинетах № 2-8, 2-10 и в складском помещении пищеблока, в кабинете № 2-6 около окна восстановление штукатурного слоя; напольного покрытия в следующих кабинетах: 1-1, 2-1, 2-3, 2-5, 2-8, 2-9, 2-19, библиотека, 3-2, 3-3, 3-4, 3-6, 3-7, кабинет ОБЖ в соответствии с требованиями п. 4.28., 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.	До 15.09.2017	Выполнено. Восстановление напольного покрытия в следующих кабинетах: 1-1, 2-1, 2-3, 2-5, 2-8, 2-9, 2-19, библиотека, 3-2, 3-3, 3-4, 3-6, 3-7, кабинет ОБЖ будет выполнено при наличии финансирования.
13	Обеспечить установку резервного источника горячего водоснабжения в мясном цехе пищеблока в соответствии с требованиями п.3.3 СанПиН 2.4.2.409-08.	До 15.09.2017	Выполнено
14	Обеспечить просушивание кухонной посуды на стеллажах с решетчатыми полками в соответствии с требованиями п. 5.8 СанПиН 2.4.2.409-08.	До 15.09.2017	Выполнено
15	Обеспечить ремонт системы теплоснабжения помещений бассейна в соответствии с требованиями п. 4.16, 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.11.1 СанПиН 2.1.2.1188-03.	До 15.09.2017	Имеется проект на капитальный ремонт. Включены в план на 2018 год.
16	Обеспечить восстановление целостности внутренней отделки стен, потолков бассейна: потолка в помещении, в котором располагается чаша бассейна, стены в раздевалке для мальчиков в соответствии с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.	До 15.09.2017	Имеется проект на капитальный ремонт. Включены в план на 2018 год.
17	Обеспечить восстановление целостности плиточного покрытия стен и обходных дорожек ванны бассейна в соответствии с требованиями п. 2.11 СанПиН 2.1.2.1188-03.	До 15.09.2017	Имеется проект на капитальный ремонт. Включены в план на 2018 год.
18	Обеспечить в слесарной мастерской расстановку верстаков в соответствии с требованиями п. 5.10 СанПиН 2.1.3.2630-10.	До 15.09.2017	Выполнено

Директор МБОУ «СОШ № 15»



*В.И.Меньшов*

В.И.Меньшов

04 09 17